

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,10	2,86	0,24	1	1				0,28	0,24
	01:00	2,93	2,72	0,21		1				0,31	0,35
	02:00	2,80	2,40	0,41		1				0,67	0,67
	03:00	2,72	2,18	0,54		1				0,59	0,59
	04:00	2,70	2,14	0,56		1				0,56	0,57
	05:00	2,76	2,29	0,48		1				0,62	0,63
	06:00	3,13	2,64	0,50		1				0,78	0,78
	07:00	3,32	2,77	0,56		1				0,83	0,83
	08:00	3,26	2,93	0,33		1				0,82	0,81
	09:00	2,79	2,30	0,49		1				0,63	0,63
	10:00	2,60	2,14	0,46		1				0,47	0,46
	11:00	2,57	2,14	0,43		1				0,43	0,42
	12:00	2,64	2,14	0,50		1				0,50	0,51
	13:00	2,74	2,16	0,58		1				0,59	0,59
	14:00	2,84	2,26	0,58		1				0,59	0,58
	15:00	3,03	2,46	0,57		1				0,57	0,60
	16:00	3,40	2,56	0,84		1				0,85	0,85
	17:00	4,09	3,15	0,94		1				0,95	0,95
	18:00	4,35	3,41	0,94		1				0,95	0,95
	19:00	4,31	3,37	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,17	3,23	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,94	3,00	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,71	2,79	0,92		1				0,92	0,92
	23:00	3,40	2,56	0,84		1				0,85	0,85

Κατά το διάστημα 00:25 με 01:25, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 12:00 με 14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης