

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	19,94	17,84	2,10			1	1						4,54	4,66
	01:00	17,74	16,17	1,57			1	1						2,53	2,35
	02:00	16,56	14,86	1,71	1			1						2,89	2,70
	03:00	15,85	14,47	1,38	1			1						2,39	2,39
	04:00	15,77	14,27	1,49	1			1						1,96	1,94
	05:00	16,49	14,45	2,04	1			1						2,60	2,65
	06:00	18,44	15,74	2,70	1			1						4,40	4,42
	07:00	20,16	16,31	3,85	1			1						6,00	6,06
	08:00	21,96	17,15	4,81	1			1						7,15	7,19
	09:00	24,06	18,78	5,28	1			1						7,34	7,95
	10:00	23,44	17,94	5,50	1			1						7,34	7,74
	11:00	22,62	17,43	5,19	1			1						7,32	7,44
	12:00	22,11	16,93	5,18	1			1						7,22	7,24
	13:00	23,27	17,51	5,76	1			1						7,34	7,65
	14:00	24,26	18,09	6,17	1			1						7,74	8,00
	15:00	26,98	21,16	5,82	1			1	1					7,40	7,83
	16:00	28,13	22,56	5,57	1			1	1					6,72	6,73
	17:00	29,34	22,99	6,35	1			1	1					7,82	8,00
	18:00	29,74	23,18	6,56	1			1	1					8,09	8,38
	19:00	29,59	23,09	6,50	1			1	1					8,06	8,24
	20:00	28,48	22,42	6,06	1			1	1					7,21	7,15
	21:00	26,36	20,30	6,05				1	1					7,93	8,60
	22:00	23,85	18,34	5,51				1	1					7,75	7,88
23:00	21,29	17,30	3,99			1		1					5,60	5,61	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 02.30. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:50 με 14:20. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:45. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης