

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	17,49	12,20	5,29				1				1		5,98	6,12
	01:00	15,44	10,77	4,68				1				1		5,27	5,40
	02:00	14,35	10,12	4,24				1						4,77	4,92
	03:00	13,82	9,64	4,18				1						4,69	4,85
	04:00	13,69	9,54	4,15				1						4,64	4,79
	05:00	14,61	10,20	4,41				1						4,94	5,10
	06:00	16,78	11,82	4,96				1						5,58	5,86
	07:00	20,30	14,91	5,39		1		1						6,23	7,00
	08:00	21,66	15,46	6,21		1		1						7,42	7,57
	09:00	21,89	15,73	6,16		1		1						7,52	7,66
	10:00	21,70	15,52	6,18		1		1						7,45	7,60
	11:00	21,95	15,68	6,27		1		1						7,53	7,66
	12:00	22,40	15,99	6,42		1		1						7,70	7,84
	13:00	22,63	16,13	6,50		1		1						7,78	7,92
	14:00	21,45	15,54	5,91		1		1						7,38	7,52
	15:00	22,19	16,45	5,74		1		1						7,58	7,74
	16:00	23,64	17,32	6,32		1		1						8,11	8,27
	17:00	25,57	19,29	6,28		1		1						8,27	8,94
	18:00	26,35	20,03	6,32		1		1					1	8,28	9,21
	19:00	26,54	20,25	6,29		1		1					1	8,28	9,29
	20:00	26,49	20,13	6,36		1		1					1	8,28	9,28
	21:00	25,56	18,16	7,40		1		1						8,28	8,95
	22:00	22,62	15,61	7,01		1		1						7,79	7,92
23:00	19,31	13,65	5,66				1					1	6,48	6,60	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΕΦΑΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ2 και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 01.30. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης