

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	18,26	18,22	0,04		1		1						4,79	4,91
	01:00	17,02	16,95	0,06		1		1						3,52	3,65
	02:00	16,11	16,02	0,10		1		1						2,62	2,76
	03:00	15,33	15,14	0,19		1		1						1,82	1,96
	04:00	15,35	15,16	0,18		1		1						1,81	1,96
	05:00	16,32	16,23	0,08		1		1						2,73	2,91
	06:00	19,13	18,73	0,40		1		1						5,48	5,66
	07:00	22,33	21,95	0,38			1	1						6,09	6,39
	08:00	22,59	22,28	0,32			1	1						7,77	7,92
	09:00	21,54	21,33	0,21			1	1						6,94	7,06
	10:00	20,51	20,29	0,22			1	1						5,88	6,06
	11:00	20,64	20,42	0,23			1	1						6,11	6,19
	12:00	21,22	20,99	0,23			1	1						6,72	6,71
	13:00	22,22	21,84	0,38			1	1						7,57	7,60
	14:00	22,92	22,53	0,39			1	1						8,03	8,03
	15:00	24,19	23,61	0,58			1	1						7,95	7,86
	16:00	25,88	25,26	0,62		1	1	1						5,21	5,24
	17:00	28,20	27,42	0,79		1	1	1						7,51	7,55
	18:00	29,33	28,41	0,92		1	1	1						8,70	8,72
	19:00	29,77	28,93	0,84		1	1	1						8,96	9,15
20:00	29,79	28,83	0,96		1	1	1						9,00	9,19	
21:00	28,01	26,65	1,36		1	1	1						7,47	7,42	
22:00	25,11	24,25	0,87		1	1	1						4,60	4,54	
23:00	21,61	20,97	0,63		1	1	1						3,98	4,38	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00 με 03:30. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης