

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 12/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,78	1,72	0,16	0,90	1									0,92	0,92
	01:00	2,50	1,59	0,31	0,61	1									0,87	0,87
	02:00	2,33	1,55	0,37	0,40	1									0,75	0,81
	03:00	2,25	1,94	0,30	0,01	1								1	0,42	0,24
	04:00	2,22	1,80	0,42	0,00									1	0,78	0,78
	05:00	2,23	1,69	0,54	0,00									1	0,78	0,78
	06:00	2,51	1,91	0,60	0,00									1	0,87	0,87
	07:00	2,85	2,21	0,64	0,00							1		1	0,92	0,92
	08:00	2,97	2,54	0,43	0,00							1		1	0,59	0,57
	09:00	2,94	2,52	0,41	0,00							1		1	0,51	0,51
	10:00	2,90	2,57	0,32	0,00							1		1	0,48	0,48
	11:00	2,87	2,61	0,26	0,00							1		1	0,46	0,46
	12:00	2,75	2,49	0,26	0,00							1		1	0,42	0,41
	13:00	2,72	2,43	0,28	0,00	1						1		1	0,43	0,43
	14:00	2,88	2,52	0,35	0,00	1						1			0,56	0,56
	15:00	3,07	1,91	0,37	0,79	1						1			0,75	0,76
	16:00	3,47	1,64	0,34	1,50	1									0,96	0,95
	17:00	4,04	1,96	0,38	1,70	1									0,98	0,98
	18:00	4,36	1,98	0,38	2,00	1						1			0,97	0,97
	19:00	4,45	1,95	0,50	2,00	1						1			0,98	0,98
20:00	4,39	1,94	0,45	2,00	1						1			0,96	0,96	
21:00	3,99	1,58	0,41	2,00	1									0,96	0,96	
22:00	3,65	1,60	0,34	1,71	1									0,96	0,96	
23:00	3,31	1,68	0,32	1,31	1									0,96	0,96	

Παρατηρήσεις

Στις 03:00 απένταξη της G1 λόγω πλυσίματος και επανένταξη της στις 13:00. Αλλαγή προγράμματος υβριδικού λόγω συντηρήσεων στη γραμμή του υβριδικού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης