

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,31	3,31	0,00		1				0,78	0,83
	01:00	3,08	3,08	0,00		1				0,75	0,77
	02:00	3,01	3,01	0,00		1				0,74	0,75
	03:00	2,95	2,92	0,03		1				0,73	0,74
	04:00	2,88	2,83	0,06		1				0,72	0,72
	05:00	3,00	2,86	0,14		1				0,74	0,75
	06:00	3,23	3,08	0,15		1				0,77	0,81
	07:00	3,23	3,09	0,14		1				0,77	0,81
	08:00	3,12	3,02	0,10		1				0,76	0,78
	09:00	3,18	3,07	0,11		1				0,76	0,79
	10:00	3,06	2,89	0,18		1				0,63	0,48
	11:00	3,23	3,04	0,19	1	1				0,36	0,08
	12:00	3,34	2,92	0,42		1				0,78	0,78
	13:00	3,42	2,88	0,54		1				0,79	0,86
	14:00	3,65	3,22	0,44		1				0,82	0,91
	15:00	3,63	3,23	0,40		1				0,82	0,91
	16:00	4,01	3,45	0,56		1				0,84	0,95
	17:00	4,52	3,87	0,65		1			1	0,84	0,95
	18:00	4,56	3,79	0,77		1			1	0,84	0,95
	19:00	4,48	3,73	0,74		1			1	0,84	0,95
	20:00	4,31	3,57	0,74		1				0,80	0,95
	21:00	4,14	3,36	0,78		1				0,84	0,95
	22:00	3,80	2,99	0,81		1				0,84	0,94
	23:00	3,38	2,93	0,45		1				0,79	0,85

Κατά το διάστημα 11:00 με 12:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της G2. Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης