

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	24,50	24,50	0,00			1	1	1		1				2,74	2,68
	01:00	22,11	21,95	0,16				1	1		1				5,17	5,62
	02:00	21,37	21,25	0,12				1	1		1				4,91	4,89
	03:00	20,70	20,31	0,39				1	1		1				4,20	4,20
	04:00	20,82	20,39	0,42				1	1		1				4,38	4,39
	05:00	22,08	21,48	0,60				1	1		1				5,51	5,57
	06:00	25,83	25,63	0,20				1	1		1				6,86	6,80
	07:00	30,70	30,62	0,09				1	1	1		1			8,66	8,76
	08:00	32,57	32,34	0,23				1	1	1		1			10,68	10,71
	09:00	31,41	31,11	0,30				1	1	1		1			9,57	9,56
	10:00	30,41	29,95	0,46				1	1	1		1			8,65	8,54
	11:00	29,63	29,11	0,52				1	1	1		1			7,70	7,64
	12:00	30,25	29,92	0,34				1	1	1		1			8,42	8,43
	13:00	30,97	30,50	0,46				1	1	1		1			9,02	9,01
	14:00	30,77	30,46	0,31				1	1	1		1			8,94	8,88
	15:00	32,58	32,34	0,25				1	1	1		1		1	9,45	9,45
	16:00	35,81	35,57	0,23				1	1	1	1	1		1	9,48	9,56
	17:00	41,19	40,30	0,90				1	1	1	1	1		4	12,98	13,09
	18:00	42,62	41,36	1,26				1	1	1	1	1		5	13,71	13,71
	19:00	42,45	40,86	1,59				1	1	1	1	1		4	13,73	13,73
	20:00	41,43	39,81	1,62				1	1	1	1	1		3	13,52	13,47
	21:00	38,45	36,50	1,95				1	1	1	1	1		1	12,33	12,25
	22:00	33,91	32,31	1,61				1	1	1	1	1			8,08	7,97
	23:00	29,28	28,54	0,75				1	1	1		1			5,61	5,64

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης