

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,92	17,25	10,66			1	1			1				11,12	11,11
	01:00	24,96	16,45	8,52			1	1			1				8,68	8,64
	02:00	23,85	14,94	8,91				1			1				9,03	9,11
	03:00	22,78	13,81	8,96				1			1				9,12	9,11
	04:00	22,35	13,54	8,81				1			1				8,95	8,93
	05:00	22,82	13,85	8,98				1			1				9,11	9,11
	06:00	25,04	15,21	9,83				1			1				9,98	10,00
	07:00	28,00	17,34	10,66			1	1			1				11,14	11,17
	08:00	32,46	20,44	12,02			1	1			1				12,88	12,93
	09:00	37,09	24,86	12,24			1	1			1	1			13,73	13,73
	10:00	41,45	28,07	13,38			1	1			1	1			13,73	13,73
	11:00	43,87	30,46	13,41			1	1	1		1	1			13,73	13,73
	12:00	43,07	35,24	7,83			1	1	1	1	1	1		2	10,95	13,39
	13:00	42,16	36,74	5,43		1	1	1	1	1	1	1		1	6,85	13,29
	14:00	40,26	35,35	4,91		1	1	1	1	1	1	1			6,48	11,67
	15:00	38,17	32,67	5,50		1	1	1	1	1	1	1			6,86	8,12
	16:00	37,73	34,70	3,03		1	1	1	1	1	1	1			6,86	9,63
	17:00	41,13	40,16	0,97		1	1	1	1	1	1	1		1	6,86	11,61
	18:00	43,19	41,30	1,89	1	1	1	1	1	1	1	1		2	7,08	12,55
	19:00	42,66	38,59	4,07	1	1	1	1	1	1	1	1			12,64	13,06
20:00	41,24	35,60	5,64		1	1	1	1	1	1	1			12,93	12,90	
21:00	37,90	32,73	5,17		1	1	1	1	1	1	1			11,00	10,87	
22:00	33,73	30,54	3,20			1	1	1	1	1	1			8,16	8,17	
23:00	28,93	26,68	2,25			1	1	1		1	1			7,79	7,48	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Μερική διακοπή στις 12:20. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας από τις 14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης