

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,62	4,35	1,28	1			1							1,30	1,29
	01:00	5,03	4,16	0,86	1			1							0,96	1,01
	02:00	4,89	4,01	0,88				1							1,64	1,64
	03:00	4,68	4,08	0,60				1							1,42	1,42
	04:00	4,68	3,95	0,73				1							1,42	1,42
	05:00	4,96	4,31	0,64				1							1,66	1,67
	06:00	5,75	5,23	0,52	1			1							1,77	1,77
	07:00	6,76	6,48	0,28	1			1							1,38	1,05
	08:00	7,46	7,10	0,37				1	1						0,89	0,94
	09:00	7,72	7,25	0,48				1	1						1,19	1,20
	10:00	8,13	7,58	0,55				1	1						1,62	1,62
	11:00	8,39	7,66	0,73				1	1						1,85	1,87
	12:00	8,29	7,34	0,95				1	1						1,79	1,79
	13:00	8,04	6,88	1,16				1	1						1,53	1,52
	14:00	7,63	6,63	0,99				1	1						1,11	1,11
	15:00	8,02	6,59	1,42				1	1						1,50	1,51
	16:00	8,19	6,62	1,56				1	1						1,67	1,67
	17:00	9,04	7,14	1,90				1	1						2,30	2,52
	18:00	9,50	7,48	2,02				1	1						2,44	2,98
	19:00	9,39	7,43	1,95				1	1						2,44	2,87
20:00	9,24	7,08	2,17				1	1						2,44	2,73	
21:00	8,49	6,68	1,81				1	1						2,02	1,98	
22:00	7,35	6,50	0,85				1	1						0,87	0,84	
23:00	6,65	5,68	0,98	1			1							0,96	1,28	

Η μονάδα G5 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία στο διάστημα 07:30 με 22:00. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης