

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 13/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	4,66	4,66	0,00			1			3	2,65
	01:00	4,55	4,55	0,00			1			3	2,65
	02:00	4,52	4,52	0,00			1			3	2,65
	03:00	4,42	4,42	0,00			1			3	2,65
	04:00	4,65	4,64	0,01			1			2	2,65
	05:00	4,66	4,60	0,06			1			2	2,65
	06:00	4,58	4,39	0,19			1			2	2,65
	07:00	4,60	4,46	0,14			1			2	2,65
	08:00	4,67	4,49	0,18			1			2	2,65
	09:00	5,16	4,77	0,39			1			2	2,65
	10:00	5,23	4,59	0,64			1			2	2,65
	11:00	5,30	4,70	0,61			1			3	2,65
	12:00	5,45	4,79	0,66			1			3	2,65
	13:00	5,20	4,26	0,95			1			2	2,65
	14:00	5,20	4,27	0,93			1			2	2,65
	15:00	5,26	4,23	1,03			1			2	1,59
	16:00	5,43	4,85	0,58			1			2	0,85
	17:00	5,84	5,39	0,45			1			3	0,60
	18:00	5,99	5,59	0,40			1			4	0,60
	19:00	6,10	5,69	0,41			1			4	0,60
	20:00	5,89	5,49	0,40			1			3	0,60
	21:00	5,38	4,95	0,43			1			3	0,60
	22:00	5,08	4,32	0,76			1			2	0,96
	23:00	4,85	3,86	0,98			1			2	1,20

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης