

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 14/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,72	3,68	1,04			1			1	1,20
	01:00	4,53	3,53	1,00			1			1	1,20
	02:00	4,39	3,37	1,02			1			1	1,20
	03:00	4,04	2,94	1,10			1			1	1,20
	04:00	4,07	3,05	1,02			1				1,20
	05:00	4,12	3,13	0,99			1				1,20
	06:00	4,68	3,28	1,40			1				2,09
	07:00	4,65	2,80	1,85			1				2,65
	08:00	4,81	3,15	1,66			1				2,65
	09:00	4,66	3,22	1,44			1				2,65
	10:00	4,59	3,51	1,08			1				2,65
	11:00	4,74	4,01	0,73			1			1	2,65
	12:00	4,78	4,14	0,64			1			2	2,65
	13:00	4,80	4,49	0,31			1			2	2,65
	14:00	4,73	4,71	0,01			1			2	2,65
	15:00	4,58	4,58	0,00			1			3	2,65
	16:00	4,86	4,86	0,00			1			3	2,65
	17:00	5,39	5,39	0,00			1			3	2,65
	18:00	5,61	5,60	0,01			1			4	2,65
	19:00	5,79	5,64	0,15			1			4	2,65
	20:00	5,33	4,81	0,51			1			3	2,65
	21:00	4,56	3,82	0,74			1			2	2,65
	22:00	4,13	3,11	1,02			1			1	2,65
	23:00	3,83	2,75	1,08			1				2,04
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											