

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή 15/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,50	3,03	0,47			1				0,60
	01:00	3,27	2,85	0,43			1				0,60
	02:00	3,10	2,65	0,45			1				0,60
	03:00	2,99	2,58	0,41			1				0,60
	04:00	2,96	2,49	0,47			1				0,60
	05:00	2,96	2,50	0,46			1				0,60
	06:00	2,75	2,37	0,38			1				0,43
	07:00	2,64	2,64	0,00			1				0,00
	08:00	3,16	3,11	0,05			1				0,14
	09:00	4,39	3,10	1,30			1				1,07
	10:00	4,18	3,09	1,08			1				1,22
	11:00	4,40	2,90	1,49			1				1,80
	12:00	4,43	2,72	1,71			1				1,80
	13:00	4,08	2,62	1,46			1				1,65
	14:00	3,85	2,81	1,04			1				1,20
	15:00	3,73	3,46	0,27			1			1	0,47
	16:00	3,65	3,65	0,00			1			1	0,00
	17:00	3,88	3,87	0,01			1			1	0,14
	18:00	4,08	3,96	0,12			1			1	0,31
	19:00	4,14	4,14	0,00			1			2	0,00
	20:00	4,32	4,32	0,00			1			2	0,00
	21:00	3,98	3,98	0,00			1			2	0,00
	22:00	4,65	4,49	0,15			1			2	0,34
	23:00	4,87	4,45	0,42			1			2	0,60

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης