

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024 | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ρ Α Σ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024 | 00:00 | 1,77 | 1,24 | 0,53 | | 1 | 1 | | | | | 0,60 | 0,62 |
| | 01:00 | 1,66 | 1,27 | 0,39 | | 1 | 1 | | | | | 0,55 | 0,54 |
| | 02:00 | 1,60 | 1,25 | 0,35 | | 1 | 1 | | | | | 0,48 | 0,48 |
| | 03:00 | 1,59 | 1,33 | 0,26 | | 1 | 1 | | | | | 0,48 | 0,48 |
| | 04:00 | 1,55 | 1,20 | 0,36 | | 1 | 1 | | | | | 0,44 | 0,44 |
| | 05:00 | 1,58 | 1,17 | 0,40 | | 1 | 1 | | | | | 0,45 | 0,45 |
| | 06:00 | 1,65 | 1,21 | 0,44 | | 1 | 1 | | | | | 0,54 | 0,53 |
| | 07:00 | 1,76 | 1,32 | 0,44 | | 1 | 1 | | | | | 0,60 | 0,61 |
| | 08:00 | 1,94 | 1,58 | 0,36 | 1 | 1 | | | | | | 0,62 | 0,63 |
| | 09:00 | 2,01 | 1,67 | 0,34 | 1 | 1 | | | | | | 0,70 | 0,70 |
| | 10:00 | 1,95 | 1,78 | 0,17 | 1 | 1 | | | | | | 0,69 | 0,68 |
| | 11:00 | 1,98 | 1,41 | 0,57 | 1 | 1 | | | | | | 0,70 | 0,69 |
| | 12:00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 1 | 1 | | | | | | 0,63 | 0,63 |
| | 13:00 | 1,92 | 1,44 | 0,48 | 1 | 1 | | | | | | 0,67 | 0,67 |
| | 14:00 | 1,87 | 1,53 | 0,35 | 1 | 1 | | | | | | 0,66 | 0,66 |
| | 15:00 | 1,88 | 1,45 | 0,43 | 1 | 1 | | | | | | 0,65 | 0,65 |
| | 16:00 | 2,05 | 1,68 | 0,36 | 1 | 1 | | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 17:00 | 2,26 | 2,10 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,70 | 0,69 |
| | 18:00 | 2,39 | 2,35 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,70 | 0,70 |
| | 19:00 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 |
| 20:00 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,67 | 0,67 | |
| 21:00 | 2,17 | 2,17 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,50 | 0,49 | |
| 22:00 | 1,99 | 1,97 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,32 | 0,32 | |
| 23:00 | 1,77 | 1,69 | 0,08 | 1 | 1 | | | | | | 0,53 | 0,61 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης