

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	19,13	18,56	0,57		1		1						5,82	5,80	
	01:00	17,44	16,55	0,90		1		1						4,14	4,09	
	02:00	16,50	16,00	0,49		1		1						3,13	3,12	
	03:00	15,92	15,23	0,69		1		1						2,56	2,56	
	04:00	15,76	14,82	0,93		1		1						2,37	2,36	
	05:00	16,37	15,27	1,09		1		1						2,94	2,97	
	06:00	18,93	17,74	1,19		1		1						5,44	5,51	
	07:00	22,88	20,81	2,08		1		1						7,99	8,00	
	08:00	23,06	21,35	1,71		1		1						8,11	7,91	
	09:00	22,31	21,12	1,18		1		1					1	1	8,23	5,37
	10:00	22,05	20,87	1,19		1		1					1	1	8,02	3,54
	11:00	20,11	18,59	1,52		1		1							8,02	6,22
	12:00	20,29	18,15	2,14		1		1							7,97	6,71
	13:00	20,86	17,85	3,01		1		1							6,73	6,73
	14:00	23,19	18,21	4,98		1		1							7,49	7,51
	15:00	26,57	20,85	5,71				1	1						8,29	8,44
	16:00	28,65	22,95	5,70				1	1						8,99	9,46
	17:00	30,60	25,81	4,80		1	1	1							8,83	8,94
	18:00	30,85	25,88	4,97		1	1	1							8,89	9,20
	19:00	30,64	25,83	4,81		1	1	1							8,98	9,27
20:00	30,41	24,53	5,88		1	1	1							8,73	8,84	
21:00	28,73	23,43	5,29		1	1	1							6,85	6,80	
22:00	26,21	22,24	3,97		1	1	1							5,85	6,27	
23:00	23,19	18,61	4,58				1	1						7,68	7,66	

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:00. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:30. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το διάστημα 09:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης