

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΥΝΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20,63	17,22	3,41			1	1						5,65	5,31
	01:00	18,42	15,72	2,70		1	1							4,25	4,26
	02:00	16,95	15,49	1,47		1	1							2,79	2,48
	03:00	16,44	12,81	3,64			1					1		5,50	5,53
	04:00	16,42	12,89	3,53			1					1		5,52	5,54
	05:00	17,15	13,43	3,73			1					1		5,62	5,62
	06:00	18,97	14,95	4,02			1					1		6,10	6,06
	07:00	21,90	18,32	3,59	1		1					1		6,80	6,84
	08:00	23,11	20,13	2,98	1		1					1		7,81	7,80
	09:00	23,38	19,79	3,59	1		1					1		7,51	7,50
	10:00	22,42	20,14	2,28	1		1					1		6,78	6,79
	11:00	21,78	19,67	2,11	1		1					1		6,29	6,25
	12:00	21,82	21,11	0,71	1		1					1		6,80	6,82
	13:00	22,38	21,72	0,67	1		1					1		7,28	7,27
	14:00	22,94	22,40	0,54	1		1					1		7,11	6,96
	15:00	26,06	25,81	0,24	1		1	1						6,00	6,04
	16:00	28,24	27,90	0,34	1		1	1						8,19	8,29
	17:00	30,72	30,55	0,17	1		1	1						8,99	9,53
	18:00	31,80	31,68	0,13	1		1	1				1		8,99	9,52
	19:00	31,52	31,09	0,43	1		1	1				1		8,99	9,33
20:00	30,67	29,43	1,24	1		1	1				1		8,34	8,31	
21:00	28,97	27,16	1,81	1		1	1				1		6,34	6,29	
22:00	26,52	24,08	2,45	1	1	1							5,11	5,29	
23:00	23,68	21,22	2,45	1	1	1							3,55	3,47	

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης