

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20,92	18,06	2,86		1	1							4,19	4,51
	01:00	19,46	15,81	3,65		1	1							4,37	4,34
	02:00	17,90	15,56	2,34		1	1							2,86	2,78
	03:00	16,83	13,49	3,34			1					1		3,56	3,13
	04:00	16,15	12,16	3,99			1					1		4,56	4,54
	05:00	16,45	12,10	4,35			1					1		4,69	4,70
	06:00	18,06	13,31	4,75			1					1		5,54	5,55
	07:00	20,31	14,88	5,43			1					1		6,32	6,34
	08:00	22,90	16,86	6,05	1		1							6,68	6,70
	09:00	25,49	18,22	7,27	1		1							8,13	8,15
	10:00	28,00	20,30	7,70	1		1							8,93	9,03
	11:00	29,47	22,10	7,37	1		1					1		8,99	9,46
	12:00	30,76	23,99	6,77	1		1	1				1		8,85	9,29
	13:00	29,52	22,86	6,66			1	1				1		8,98	9,48
	14:00	27,73	20,39	7,33			1	1				1		8,61	8,66
	15:00	26,94	22,39	4,56			1	1				1		8,01	8,94
	16:00	27,13	24,84	2,29			1	1				1		7,78	8,50
	17:00	28,74	27,63	1,11	1		1	1						7,41	7,55
	18:00	29,44	28,96	0,48	1		1	1						8,99	9,41
	19:00	29,62	28,10	1,53	1		1	1						8,92	9,13
	20:00	29,24	27,26	1,98	1		1	1						8,74	8,82
	21:00	27,26	25,09	2,17	1		1	1						6,83	6,78
	22:00	24,40	21,38	3,03			1	1						7,89	8,07
23:00	21,61	17,64	3,97		1	1							6,93	6,08	

Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:00 με 17:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης