

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 13/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,78	1,66	0,30	0,82	1									0,95	0,95
	01:00	2,49	1,83	0,24	0,41	1									0,87	0,87
	02:00	2,30	1,93	0,35	0,01	1									0,81	0,81
	03:00	2,25	1,89	0,35	0,00	1									0,79	0,79
	04:00	2,21	1,89	0,32	0,00	1									0,77	0,77
	05:00	2,28	1,86	0,42	0,00	1									0,80	0,80
	06:00	2,49	2,03	0,46	0,00	1						1			0,87	0,87
	07:00	2,82	1,92	0,55	0,35	1						1			0,96	0,96
	08:00	2,93	1,62	0,62	0,69	1									0,99	0,99
	09:00	2,98	1,59	0,59	0,80	1									0,99	0,99
	10:00	2,99	1,53	0,66	0,80	1									0,99	0,99
	11:00	3,02	1,40	0,71	0,91	1									0,98	0,98
	12:00	2,89	1,08	0,80	1,00	1									0,94	0,93
	13:00	2,92	1,04	0,89	0,99	1									0,94	0,94
	14:00	2,96	1,09	0,96	0,91	1									0,98	0,98
	15:00	3,16	1,28	0,97	0,91	1									0,99	0,99
	16:00	3,58	1,41	0,97	1,20	1									0,99	0,99
	17:00	4,31	1,75	0,97	1,59	1									0,99	0,99
18:00	4,47	1,70	0,96	1,80	1									0,99	0,99	
19:00	4,53	1,56	0,97	2,00	1									0,99	0,99	
20:00	4,40	1,61	0,97	1,81	1									0,99	0,99	
21:00	4,18	1,40	0,97	1,81	1									0,99	0,99	
22:00	3,88	1,48	0,98	1,42	1									0,99	0,99	
23:00	3,58	1,58	0,98	1,02	1									0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης