

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 14/12/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,08	1,54	0,92	0,63	1									0,94	0,99
	01:00	2,82	1,54	0,77	0,52	1									0,79	0,98
	02:00	2,31	1,54	0,76	0,02	1									0,77	0,87
	03:00	2,18	1,54	0,64	0,00	1									0,64	0,76
	04:00	2,18	1,54	0,64	0,01	1									0,64	0,76
	05:00	2,18	1,54	0,64	0,01	1									0,64	0,76
	06:00	2,18	1,54	0,64	0,00	1									0,64	0,76
	07:00	2,53	1,54	0,64	0,36	1									0,64	0,88
	08:00	2,78	1,54	0,64	0,60	1									0,64	0,97
	09:00	2,99	1,56	0,64	0,80	1									0,64	0,98
	10:00	3,08	1,20	0,89	1,00	1									0,97	0,98
	11:00	3,05	1,10	0,74	1,21	1									0,93	0,93
	12:00	3,01	1,06	0,66	1,29	1									0,86	0,86
	13:00	3,10	1,21	0,58	1,31	1									0,90	0,90
	14:00	3,14	1,24	0,61	1,30	1									0,92	0,92
	15:00	3,30	1,57	0,42	1,31	1									0,96	0,96
	16:00	3,72	1,96	0,26	1,50	1						1			0,97	0,97
	17:00	4,31	2,60	0,21	1,50	1						1			0,98	0,98
18:00	4,65	3,01	0,04	1,60	1						1	1		0,98	0,98	
19:00	4,67	2,80	0,17	1,70	1						1	1		0,96	0,97	
20:00	4,49	2,57	0,21	1,70	1						1	1		0,91	0,91	
21:00	4,32	2,80	0,11	1,42	1						1	1		0,95	0,95	
22:00	3,99	2,67	0,22	1,11	1						1	1		0,93	0,93	
23:00	3,62	2,49	0,32	0,81	1						1			0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Από τις 0:44 - 10:00 όλα τα ΑΠ λειτούργησαν σε μειωμένη παραγωγή για λόγους ευστάθειας του ΗΣ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης