

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 15/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,18	2,44	0,23	0,51	1					1				0,98	0,98
	01:00	2,80	1,89	0,41	0,50	1					1				0,88	0,88
	02:00	2,57	1,30	0,76	0,51	1									0,90	0,90
	03:00	2,43	1,58	0,83	0,02	1									0,85	0,85
	04:00	2,39	1,55	0,83	0,00	1									0,84	0,84
	05:00	2,40	1,58	0,81	0,01	1									0,83	0,84
	06:00	2,54	1,68	0,86	0,00	1									0,89	0,89
	07:00	2,77	1,53	0,88	0,36	1									0,96	0,96
	08:00	3,19	1,65	0,94	0,60	1									0,99	0,99
	09:00	3,43	1,71	0,92	0,80	1								1	0,99	0,99
	10:00	3,69	1,72	0,97	1,00	1									0,99	0,99
	11:00	3,95	1,83	0,98	1,14	1									0,99	0,99
	12:00	4,25	2,13	0,92	1,20	1						1			0,99	0,99
	13:00	4,41	2,25	0,96	1,20	1						1			0,99	0,99
	14:00	4,31	2,27	0,94	1,10	1						1			0,99	0,99
	15:00	4,24	2,50	0,64	1,10	1						1	1		0,98	0,98
	16:00	4,14	2,54	0,40	1,20	1						1	1		0,97	0,97
	17:00	4,02	1,78	0,74	1,49	1						1			0,95	0,92
	18:00	4,12	1,88	0,65	1,60	1						1			0,98	0,98
	19:00	4,24	2,36	0,19	1,70	1						1			0,98	0,98
20:00	4,28	2,32	0,16	1,80	1						1			0,98	0,97	
21:00	4,12	1,86	0,56	1,70	1						1			0,96	0,96	
22:00	3,71	1,91	0,39	1,41	1						1			0,42	0,91	
23:00	3,32	2,09	0,39	0,84	1						1			0,39	0,97	

Παρατηρήσεις

Από τι 22:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης