

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,93	26,86	0,06			1	1	1		1			
	01:00	24,61	24,57	0,05				1	1		1			
	02:00	23,32	23,32	0,00				1	1		1			
	03:00	22,55	22,55	0,00				1	1		1			
	04:00	22,61	22,61	0,00				1	1		1			
	05:00	24,01	24,01	0,00				1	1		1			
	06:00	27,64	27,59	0,05			1	1	1		1			
	07:00	32,53	32,53	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	34,66	34,61	0,05			1	1	1	1	1			
	09:00	34,93	34,74	0,20			1	1	1	1	1			
	10:00	35,54	35,43	0,11			1	1	1	1	1			
	11:00	35,73	35,67	0,07			1	1	1	1	1			
	12:00	35,32	35,27	0,05			1	1	1	1	1			
	13:00	34,45	34,41	0,04			1	1	1	1	1			
	14:00	33,42	33,42	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	33,34	33,34	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	36,65	36,59	0,05			1	1	1	1	1			
	17:00	41,19	41,13	0,06	1	1	1	1	1	1	1			
	18:00	43,11	43,11	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	19:00	43,49	43,49	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2	
	20:00	42,40	42,37	0,03	1	1	1	1	1	1	1			
	21:00	38,90	38,86	0,03		1	1	1	1	1	1			
	22:00	34,43	34,42	0,01			1	1	1	1	1			
	23:00	29,97	29,97	0,00			1	1	1		1			

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης