

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,16	2,47	0,69		1				0,76	0,79
	01:00	3,02	2,35	0,66		1				0,74	0,75
	02:00	2,90	2,22	0,68		1				0,73	0,72
	03:00	2,82	2,16	0,67		1				0,71	0,69
	04:00	2,79	2,12	0,67		1				0,69	0,66
	05:00	2,93	2,30	0,62		1				0,73	0,72
	06:00	3,27	2,86	0,41		1				0,77	0,82
	07:00	3,43	3,14	0,29		1				0,80	0,86
	08:00	3,36	2,76	0,60		1				0,79	0,84
	09:00	2,94	2,43	0,52		1				0,73	0,72
	10:00	2,77	2,13	0,63		1				0,67	0,63
	11:00	2,66	2,05	0,62		1				0,63	0,53
	12:00	2,66	2,05	0,62		1				0,62	0,53
	13:00	2,78	2,12	0,67		1				0,67	0,63
	14:00	3,14	2,40	0,75		1				0,76	0,78
	15:00	3,39	2,86	0,53	1	1				0,54	0,41
	16:00	3,67	2,85	0,82		1				0,83	0,92
	17:00	4,23	3,54	0,69		1				0,84	0,95
	18:00	4,45	3,53	0,92		1				0,93	0,95
	19:00	4,56	3,62	0,94		1				0,95	0,95
	20:00	4,42	3,48	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	4,20	3,26	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,92	3,01	0,91		1				0,95	0,95
	23:00	3,51	2,72	0,78		1				0,88	0,88

Στο διάστημα 15:00 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη G1. Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης