

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,08	20,80	4,28			1	1			1				6,73	6,86
	01:00	22,46	18,63	3,83			1	1			1				5,90	5,89
	02:00	21,81	15,57	6,24				1			1				7,03	7,02
	03:00	21,40	13,85	7,54				1			1				8,56	8,56
	04:00	21,45	13,93	7,51				1			1				8,58	8,58
	05:00	22,79	15,40	7,39				1			1				9,09	9,10
	06:00	27,09	17,78	9,31				1	1		1				10,73	10,79
	07:00	33,95	22,85	11,10				1	1		1				13,27	13,31
	08:00	37,37	25,86	11,51			1	1	1		1				13,73	13,73
	09:00	37,49	26,59	10,90			1	1	1		1				13,73	13,73
	10:00	35,94	27,55	8,39			1	1	1		1				13,63	13,64
	11:00	34,50	30,36	4,14			1	1	1		1				11,88	11,89
	12:00	33,95	29,80	4,16			1	1	1		1				12,08	12,06
	13:00	34,07	30,95	3,12			1	1	1		1				12,20	12,27
	14:00	33,65	29,74	3,92			1	1	1		1				11,83	11,77
	15:00	35,40	30,90	4,50			1	1	1		1				12,38	12,47
	16:00	40,11	32,77	7,34		1	1	1	1	1	1				13,71	13,72
	17:00	46,06	37,17	8,89	1	1	1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
	18:00	47,46	39,12	8,34	1	1	1	1	1	1	1			3	13,73	13,73
	19:00	47,18	40,65	6,53	1	1	1	1	1	1	1			2	13,73	13,73
20:00	45,78	40,26	5,51	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
21:00	41,88	38,73	3,15		1	1	1	1	1	1				13,23	13,21	
22:00	36,93	35,28	1,65			1	1	1	1	1				10,65	10,53	
23:00	31,86	30,79	1,07			1	1	1	1	1				6,85	6,68	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης