

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 16/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,38	4,01	0,37			1			2	0,87
	01:00	3,92	2,91	1,02			1				1,18
	02:00	4,00	3,92	0,08			1			1	0,18
	03:00	3,87	3,87	0,00			1			2	0,00
	04:00	3,88	3,88	0,00			1			1	0,00
	05:00	4,07	4,07	0,00			1			1	0,00
	06:00	4,44	4,22	0,23			1			2	0,20
	07:00	4,64	4,05	0,59			1			1	1,07
	08:00	4,81	3,58	1,23			1			1	1,72
	09:00	5,11	3,15	1,97			1			1	2,05
	10:00	4,64	2,62	2,02			1				2,05
	11:00	4,86	2,84	2,02			1				2,05
	12:00	5,66	3,30	2,36			1				2,45
	13:00	5,86	3,25	2,61			1				2,65
	14:00	5,70	3,09	2,61			1				2,65
	15:00	5,44	2,83	2,61			1				2,65
	16:00	5,77	3,18	2,60			1				2,65
	17:00	6,34	3,75	2,58			1			1	2,65
	18:00	6,59	4,20	2,39			1			2	2,65
	19:00	6,73	4,48	2,25			1			2	2,65
	20:00	6,71	4,54	2,17			1			3	2,65
	21:00	6,07	3,96	2,11			1			2	2,65
	22:00	5,67	3,76	1,91			1			2	2,28
	23:00	5,61	3,67	1,94			1			1	2,44
<p>Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε</p> <p>Παρατηρήσεις: περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Τις βραδινές ώρες μειώθηκε η παραγωγή της G5 λόγω βλάβης και προστέθηκαν φορητά.</p>											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									