

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΥΝΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	19,17	16,16	3,01		1	1							4,83	4,75	
	01:00	17,26	15,56	1,70		1	1							2,99	2,92	
	02:00	16,27	14,91	1,36		1	1							2,39	1,78	
	03:00	15,80	14,03	1,77		1	1							2,84	1,78	
	04:00	15,34	11,87	3,47			1						1	4,07	4,07	
	05:00	16,40	12,20	4,20			1						1	4,73	4,76	
	06:00	19,45	15,69	3,76			1						1	5,05	4,96	
	07:00	24,36	19,70	4,67			1	1						7,80	7,87	
	08:00	25,01	20,71	4,30			1	1						6,70	6,60	
	09:00	24,38	20,45	3,93			1	1						8,12	8,12	
	10:00	22,78	18,64	4,14			1	1						6,94	6,93	
	11:00	22,55	18,61	3,94			1	1						6,96	6,98	
	12:00	22,08	18,34	3,74			1	1						6,67	6,68	
	13:00	22,22	17,78	4,45			1	1						6,46	6,45	
	14:00	22,85	18,04	4,81			1	1						6,94	6,99	
	15:00	25,72	19,74	5,98			1	1						8,48	8,50	
	16:00	28,43	21,19	7,24			1	1						8,96	9,20	
	17:00	30,76	23,73	7,03			1	1					1	8,99	9,50	
	18:00	31,43	24,33	7,10			1	1					1	8,99	9,53	
	19:00	32,08	24,94	7,14			1	1					1	8,99	9,53	
	20:00	32,17	24,65	7,52			1	1					1	8,99	9,53	
	21:00	30,67	24,51	6,17			1	1					1	8,99	9,53	
	22:00	27,52	22,27	5,26		1		1					1	8,99	8,53	
	23:00	23,47	19,79	3,68		1		1						7,94	7,90	

Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΜΑΚΑΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 18:30 με 23:00. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης