

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/12/24 0:00	53,88	45,25	8,63	0,00	1			1						1		0		1	1	0			10,86	10,43	
16/12/24 1:00	48,36	38,79	9,57	0,00	1			1						1		0		1	1	0			9,29	9,51	
16/12/24 2:00	46,26	38,42	7,83	0,00	1			1						1		0		1	1	0			8,20	8,27	
16/12/24 3:00	43,70	40,40	3,30	0,00	1			1						1	1	0		1	1	0			3,81	3,34	
16/12/24 4:00	43,38	40,81	2,56	0,00	1			1						1	1	0		1	1	0			3,46	3,57	
16/12/24 5:00	45,59	41,34	4,24	0,00	1			1						1		0		1	1	0			8,57	8,66	
16/12/24 6:00	52,93	48,21	4,71	0,00	1			1						1		0		1	1	0			14,40	14,26	
16/12/24 7:00	62,82	54,15	8,51	0,15	1			1								0		1	1	0		1	18,65	18,69	
16/12/24 8:00	65,76	52,33	11,72	1,71	1			1								0		1	1	0		1	19,63	19,67	
16/12/24 9:00	68,61	48,44	14,04	6,13	1			1	1							0			1	0		1	16,71	16,57	
16/12/24 10:00	69,27	45,98	10,63	12,66	1			1	1							0			1	0		1	12,68	12,60	
16/12/24 11:00	67,26	47,67	5,38	14,21	1			1	1							0			1	0		1	4,83	5,03	
16/12/24 12:00	67,98	46,12	4,86	17,01	1			1	1							0			1	0			5,30	5,31	
16/12/24 13:00	67,64	46,57	4,91	16,17	1			1	1							0			1	0			5,04	5,12	
16/12/24 14:00	67,06	47,05	6,26	13,74	1			1	1							0			1	0			6,86	6,83	
16/12/24 15:00	68,79	49,80	9,90	9,09	1			1	1							0			1	0			10,61	10,58	
16/12/24 16:00	72,43	56,42	14,72	1,29	1			1	1							0			1	0		1	15,83	15,87	
16/12/24 17:00	82,39	59,03	23,36	0,00	1			1	1							0			1	0		1	24,50	24,51	
16/12/24 18:00	84,39	64,00	20,39	0,00	1			1	1						1	0			1	0		1	20,20	20,32	
16/12/24 19:00	85,52	64,89	20,62	0,00	1			1	1						1	0			1	0		1	20,74	20,86	
16/12/24 20:00	82,64	60,65	21,99	0,00	1			1				1				0			1	0	1	1	23,02	22,93	
16/12/24 21:00	78,89	56,96	21,92	0,00	1			1								0			1	0		1	1	23,05	23,09
16/12/24 22:00	71,73	52,02	19,70	0,00	1			1		1						0			1	0	1	1	20,84	20,60	
16/12/24 23:00	63,29	44,85	18,44	0,00	1			1								0			1	0	1	1	18,98	18,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No3 για μετρήσεις καυσαερίων .
2. Περιορισμός ΑΠ (12πμ-5πμ) λόγω εξελισσόμενης κακοκαιρίας & (11πμ-5μμ) λόγω μετρήσεων καυσαερίων της D3 ΘΗΣ & 6μμ-9μμ λόγω μετρήσεων καυσαερίων στον AEP No3 ΑΗΣ.
3. Λειτουργία AEP No3 και AEP No2 λόγω κακοκαιρίας και βλαβών στο δίκτυο. (00:00-07:00).
4. Περιορισμός στην λειτουργία του ΘΗΣ λόγω εξοικονόμησης καυσίμων. (08:00-24:00).