

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 16/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,89	1,99	0,39	0,50	1					1				0,39	0,91
	01:00	2,58	1,89	0,32	0,37	1					1	1			0,32	0,46
	02:00	2,37	2,03	0,31	0,03	1					1				0,38	0,79
	03:00	2,28	1,93	0,35	0,00	1					1				0,41	0,80
	04:00	2,27	1,74	0,53	0,00	1									0,59	0,80
	05:00	2,30	1,69	0,60	0,01	1									0,60	0,81
	06:00	2,58	1,38	0,76	0,44	1									0,76	0,90
	07:00	3,00	1,29	0,88	0,82	1									0,96	0,97
	08:00	3,21	1,33	0,69	1,18									1	0,88	0,89
	09:00	3,25	1,24	0,76	1,25									1	0,80	0,80
	10:00	3,27	1,24	0,76	1,26									1	0,80	0,80
	11:00	3,28	1,47	0,70	1,11									1	0,96	0,96
	12:00	3,24	1,32	0,73	1,18									1	0,90	0,90
	13:00	3,30	1,28	0,82	1,19									1	0,93	0,92
	14:00	3,36	1,34	0,92	1,11									1	0,98	0,98
	15:00	3,46	1,29	0,97	1,20									1	0,98	0,98
	16:00	3,87	1,60	0,97	1,30									1	0,99	0,99
	17:00	4,33	1,66	0,98	1,70									1	0,99	0,99
	18:00	4,58	1,41	0,98	2,19									1	0,99	0,99
	19:00	4,68	1,40	0,98	2,30									1	0,99	0,99
20:00	4,56	1,47	0,98	2,11									1	0,99	0,99	
21:00	4,34	1,54	0,98	1,82									1	0,99	0,99	
22:00	3,93	1,45	0,97	1,51									1	0,98	0,98	
23:00	3,52	1,52	0,98	1,02									1	0,99	0,98	

Παρατηρήσεις

Τις βραδινές ώρες επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου και κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης