

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ						Παρασκευή 20/12/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή	00:00	5,13	4,84	0,29			1			1
	01:00	4,96	4,57	0,39			1			1
	02:00	4,84	4,04	0,80			1			
	03:00	4,72	3,81	0,91			1			
	04:00	4,68	3,99	0,69			1			
	05:00	4,69	4,06	0,63			1			
	06:00	4,78	3,83	0,95			1			
	07:00	4,97	3,68	1,29			1			
	08:00	5,18	3,99	1,19			1			1
	09:00	5,38	4,15	1,24			1			1
	10:00	5,54	3,63	1,91			1			1
	11:00	5,63	3,62	2,01			1			1
	12:00	5,67	3,72	1,94			1			1
	13:00	5,62	3,89	1,73			1			1
	14:00	5,57	3,96	1,61			1			1
	15:00	5,58	4,12	1,45			1			1
	16:00	5,70	4,63	1,07			1			1
	17:00	5,64	4,60	1,05			1			1
	18:00	5,88	4,31	1,56			1			1
	19:00	6,06	4,03	2,02			1			1
20:00	6,01	3,61	2,40			1			1	
21:00	5,65	3,44	2,21			1			1	
22:00	5,15	3,16	1,99			1			1	
23:00	4,60	2,80	1,80			1				

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.