

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,22	2,51	0,71		1				0,81	0,80
	01:00	3,06	2,39	0,67		1				0,77	0,77
	02:00	2,96	2,31	0,65		1				0,74	0,74
	03:00	2,88	2,25	0,63		1				0,72	0,72
	04:00	2,89	2,26	0,63		1				0,72	0,72
	05:00	2,99	2,34	0,65		1				0,75	0,75
	06:00	3,35	2,58	0,78		1				0,87	0,84
	07:00	3,53	2,71	0,82		1				0,91	0,88
	08:00	3,21	2,44	0,77		1				0,88	0,81
	09:00	2,85	2,21	0,65		1				0,82	0,69
	10:00	2,75	2,35	0,41		1				0,78	0,61
	11:00	2,61	2,05	0,56		1				0,71	0,48
	12:00	2,67	2,02	0,65		1				0,72	0,53
	13:00	2,67	2,13	0,53		1				0,65	0,54
	14:00	2,79	2,29	0,50		1				0,64	0,64
	15:00	3,18	2,64	0,54		1				0,79	0,79
	16:00	3,68	3,10	0,58		1				0,91	0,91
	17:00	4,39	4,03	0,36		1			1	0,95	0,95
	18:00	4,55	4,12	0,43		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,54	4,13	0,41		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,42	4,07	0,35		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,20	3,97	0,24		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,91	3,76	0,16		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,55	3,46	0,09		1				0,42	0,90

Το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:00. Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης παρουσίαζε λειτουργικά προβλήματα έως τις 13:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης