

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	3,22	3,03	0,19		1				0,58	0,81
	01:00	3,05	2,82	0,23		1				0,45	0,76
	02:00	2,96	2,81	0,15		1				0,45	0,74
	03:00	2,92	2,72	0,20		1				0,45	0,73
	04:00	2,92	2,77	0,15		1				0,45	0,73
	05:00	3,02	2,87	0,15		1				0,45	0,75
	06:00	3,26	3,15	0,11		1				0,45	0,81
	07:00	3,52	3,39	0,12		1				0,45	0,88
	08:00	3,26	3,17	0,09		1				0,45	0,82
	09:00	3,03	2,98	0,04	1	1				0,19	0,30
	10:00	2,82	2,78	0,04	1	1				0,16	0,22
	11:00	2,70	2,49	0,20		1				0,45	0,56
	12:00	2,73	2,43	0,30		1				0,45	0,60
	13:00	2,84	2,40	0,44		1				0,65	0,71
	14:00	2,89	2,52	0,38		1				0,75	0,76
	15:00	3,15	2,77	0,38		1				0,90	0,90
	16:00	3,59	3,16	0,44		1				0,95	0,95
	17:00	4,26	3,96	0,30		1				0,95	0,95
	18:00	4,59	4,30	0,28		1			1	0,95	0,95
	19:00	4,60	4,34	0,26		1			1	0,95	0,95
	20:00	4,44	4,26	0,18		1			1	0,95	0,95
	21:00	4,21	4,09	0,13		1			1	0,95	0,95
	22:00	3,89	3,74	0,15		1			1	0,95	0,95
	23:00	3,54	3,34	0,20		1				0,95	0,95

Στο διάστημα 09:30 με 10:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G2. Το ΑΠ ΈΞΩ Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης