

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|-----------|--------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024 | 00:00 | 27,30 | 26,83 | 0,47 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 5,31 | 5,59 |
| | 01:00 | 24,30 | 23,82 | 0,48 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4,07 | 4,33 |
| | 02:00 | 23,29 | 23,03 | 0,26 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 6,83 | 6,79 |
| | 03:00 | 22,71 | 22,51 | 0,20 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 6,20 | 6,18 |
| | 04:00 | 22,82 | 22,73 | 0,09 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 6,29 | 6,32 |
| | 05:00 | 24,30 | 24,21 | 0,09 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 7,71 | 7,77 |
| | 06:00 | 28,90 | 28,90 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 9,42 | 9,43 |
| | 07:00 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9,88 | 9,91 |
| | 08:00 | 37,39 | 37,38 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9,18 | 9,17 |
| | 09:00 | 36,87 | 36,87 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8,58 | 8,58 |
| | 10:00 | 35,27 | 35,27 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7,15 | 7,12 |
| | 11:00 | 34,14 | 34,14 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6,53 | 6,62 |
| | 12:00 | 33,24 | 33,24 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7,37 | 7,38 |
| | 13:00 | 33,92 | 33,86 | 0,06 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8,01 | 8,03 |
| | 14:00 | 33,99 | 33,73 | 0,26 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8,10 | 8,14 |
| | 15:00 | 35,42 | 35,14 | 0,28 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8,68 | 8,65 |
| | 16:00 | 41,05 | 41,01 | 0,04 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 11,56 | 11,65 |
| | 17:00 | 47,45 | 47,45 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 13,59 | 13,62 |
| | 18:00 | 48,76 | 48,76 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7 | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 48,35 | 48,16 | 0,19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 13,73 | 13,73 |
| 20:00 | 46,72 | 46,47 | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 13,70 | 13,70 | |
| 21:00 | 43,06 | 42,84 | 0,22 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 12,66 | 12,61 | |
| 22:00 | 37,86 | 37,75 | 0,11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 9,52 | 9,43 | |
| 23:00 | 32,80 | 32,76 | 0,04 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6,37 | 6,32 | |

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης