

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024 | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------------------------|-----------|-------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024 | 00:00 | 27,56 | 27,56 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 5,34 | 5,53 |
| | 01:00 | 24,53 | 24,53 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 3,51 | 3,48 |
| | 02:00 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 2,90 | 2,90 |
| | 03:00 | 23,14 | 23,13 | 0,01 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 2,40 | 2,43 |
| | 04:00 | 23,03 | 22,92 | 0,11 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6,40 | 6,51 |
| | 05:00 | 24,55 | 24,55 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 7,91 | 7,96 |
| | 06:00 | 29,28 | 29,26 | 0,02 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 9,27 | 9,18 |
| | 07:00 | 35,50 | 35,16 | 0,34 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9,51 | 9,66 |
| | 08:00 | 36,25 | 36,19 | 0,06 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 10,16 | 8,49 |
| | 09:00 | 35,53 | 35,41 | 0,12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9,11 | 7,17 |
| | 10:00 | 34,37 | 33,97 | 0,39 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,21 | 6,23 |
| | 11:00 | 32,19 | 31,89 | 0,31 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4,60 | 3,78 |
| | 12:00 | 32,86 | 32,18 | 0,68 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1,99 | 2,03 |
| | 13:00 | 32,96 | 31,28 | 1,67 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 7,96 | 8,63 |
| | 14:00 | 33,22 | 31,61 | 1,61 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 11,36 | 11,28 |
| | 15:00 | 35,11 | 34,48 | 0,63 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9,62 | 9,55 |
| | 16:00 | 39,91 | 39,71 | 0,20 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 10,74 | 10,75 |
| | 17:00 | 45,48 | 45,47 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 11,66 | 12,99 |
| | 18:00 | 47,82 | 47,59 | 0,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 12,43 | 13,73 |
| | 19:00 | 47,57 | 47,22 | 0,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 13,72 | 13,72 |
| 20:00 | 45,77 | 45,58 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 13,38 | 13,33 | |
| 21:00 | 41,86 | 41,82 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 11,53 | 11,47 | |
| 22:00 | 37,18 | 37,05 | 0,13 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,85 | 8,73 | |
| 23:00 | 32,05 | 31,82 | 0,23 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4,92 | 4,81 | |

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Μερική διακοπή 08:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στις 11:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 16:30 με 18:00. Ο Α/Σ 12 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης