

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη 17/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,18	3,36	1,82			1			1	2,47
	01:00	4,92	4,28	0,64			1			2	0,83
	02:00	4,71	4,28	0,44			1			2	0,60
	03:00	4,76	4,27	0,49			1			2	0,60
	04:00	4,69	4,18	0,51			1			2	0,60
	05:00	4,77	4,24	0,53			1			2	0,60
	06:00	4,92	4,46	0,45			1			2	0,60
	07:00	5,13	4,72	0,41			1			2	0,60
	08:00	5,25	4,89	0,36			1			3	0,60
	09:00	5,02	4,63	0,40			1			3	0,60
	10:00	4,80	4,37	0,43			1			2	0,60
	11:00	5,19	4,86	0,33			1			2	0,60
	12:00	5,35	5,19	0,16			1			3	0,60
	13:00	5,40	5,37	0,03			1			3	0,60
	14:00	5,20	5,11	0,09			1			3	0,60
	15:00	5,29	5,21	0,08			1			3	0,60
	16:00	5,84	5,77	0,07			1			3	0,60
	17:00	6,66	6,49	0,17			1			5	1,45
	18:00	6,77	6,64	0,12			1			5	2,65
	19:00	7,09	7,06	0,03			1			5	2,65
	20:00	7,25	7,25	0,00			1			5	2,65
	21:00	7,07	7,07	0,00			1			5	2,65
	22:00	6,72	6,72	0,00			1			5	2,65
	23:00	6,34	6,34	0,00			1			4	2,65
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											