

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 18/12/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,98	5,98	0,00			1			4	2,65
	01:00	5,73	5,73	0,00			1			3	2,65
	02:00	5,56	5,56	0,00			1			3	2,65
	03:00	5,40	5,40	0,00			1			3	2,65
	04:00	5,29	5,29	0,00			1			3	2,65
	05:00	5,43	5,43	0,00			1			3	2,65
	06:00	5,57	5,57	0,00			1			3	2,65
	07:00	5,78	5,77	0,00			1			4	2,65
	08:00	5,96	5,95	0,01			1			4	2,65
	09:00	5,81	5,75	0,06			1			4	2,65
	10:00	5,42	5,37	0,05			1			3	2,65
	11:00	5,58	5,57	0,01			1			3	2,65
	12:00	5,63	5,63	0,00			1			3	2,65
	13:00	5,56	5,55	0,00			1			3	2,65
	14:00	5,81	5,81	0,00			1			3	2,65
	15:00	5,95	5,92	0,03			1			3	2,65
	16:00	6,34	6,26	0,09			1			4	2,65
	17:00	5,19	5,19	0,00			1			3	2,65
	18:00	6,26	6,26	0,00			1			5	2,65
	19:00	6,82	6,82	0,00			1			5	2,65
	20:00	6,96	6,96	0,00			1			5	2,65
	21:00	6,62	6,48	0,15			1			5	2,65
	22:00	6,14	5,85	0,29			1			4	2,65
	23:00	5,66	5,64	0,02			1			4	2,65
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Από τις 17:22-17:52 μερική διακοπή στο ΗΣ.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											