

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20,53	16,26	4,26		1		1						5,99	5,94	
	01:00	18,61	16,11	2,49		1		1						4,83	4,81	
	02:00	17,46	15,83	1,64		1		1						3,77	3,75	
	03:00	16,81	15,62	1,19		1		1						2,94	2,95	
	04:00	16,85	15,75	1,10		1		1						3,30	3,31	
	05:00	17,90	16,39	1,51		1		1						4,36	4,39	
	06:00	20,73	18,56	2,17		1		1						6,72	6,77	
	07:00	25,24	24,53	0,71		1		1						1	8,29	8,31
	08:00	25,24	24,89	0,35				1	1					1	8,63	8,65
	09:00	24,13	23,42	0,71				1	1					1	7,71	7,34
	10:00	23,05	22,13	0,92				1	1					1	7,42	6,91
	11:00	21,84	21,18	0,66				1	1						7,72	7,37
	12:00	21,84	21,65	0,20				1	1						7,75	7,36
	13:00	22,13	21,76	0,37				1	1						7,91	7,58
	14:00	22,74	22,31	0,43				1	1						8,06	7,97
	15:00	25,27	24,94	0,33				1	1						8,43	8,34
	16:00	28,00	27,79	0,21			1	1	1						7,30	7,35
	17:00	30,70	30,62	0,08			1	1	1						9,06	9,41
	18:00	32,09	32,03	0,06			1	1	1						9,08	9,53
	19:00	32,26	32,22	0,04			1	1	1						9,08	9,53
	20:00	32,27	32,19	0,08			1	1	1						9,08	9,53
	21:00	30,66	30,37	0,29			1	1	1						9,06	9,43
	22:00	27,60	27,49	0,12			1	1	1						7,11	7,05
23:00	24,04	23,96	0,07			1	1	1						6,00	6,20	

Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:30. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από 00:00 έως 01:30. Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης