

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	21,18	21,13	0,05			1	1						6,77	6,74	
	01:00	18,85	18,72	0,13		1		1						4,48	4,48	
	02:00	17,35	17,04	0,31		1		1						3,99	3,98	
	03:00	16,86	16,71	0,15		1		1						3,51	3,51	
	04:00	16,76	16,48	0,27		1		1						3,37	3,37	
	05:00	17,90	17,70	0,20		1		1						4,47	4,49	
	06:00	20,82	20,78	0,04		1		1						6,94	6,98	
	07:00	25,27	25,27	0,00			1	1					1	8,06	8,24	
	08:00	25,53	25,53	0,00			1	1					1	8,60	8,69	
	09:00	24,33	24,31	0,02			1	1					1	7,57	7,56	
	10:00	22,52	22,50	0,02			1	1					1	5,59	5,67	
	11:00	21,36	21,23	0,13		1		1					1	5,64	5,63	
	12:00	21,31	20,52	0,78		1		1					1	4,90	5,01	
	13:00	21,70	20,38	1,32	1			1					1	6,59	6,60	
	14:00	22,20	20,25	1,95	1			1					1	7,10	7,09	
	15:00	25,02	23,68	1,34	1			1					1	8,39	8,28	
	16:00	27,59	26,15	1,44	1		1	1						7,30	7,38	
	17:00	29,87	28,78	1,09	1		1	1						8,74	9,38	
	18:00	30,98	30,47	0,50	1		1	1						8,74	9,53	
	19:00	31,18	30,98	0,19	1		1	1						8,74	9,53	
20:00	30,97	30,73	0,24	1		1	1						8,74	9,53		
21:00	28,99	28,67	0,32	1		1	1						8,48	8,87		
22:00	25,85	25,64	0,21	1		1	1						5,97	5,93		
23:00	22,94	22,87	0,07			1	1						7,15	7,31		

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΑΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από 00:00 έως 01:30. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 06:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης