

| HΣ Ρόδου | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | | | | Τετάρτη, 18 Δεκέμβριος 2024 | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|-----------|---|---------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 26,5 | 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| | | | | | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | | | | |
| Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φ/Β (MW) | ATM 1 | ATM 2 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | H/Z ENOIK | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | H/Z ENOIK | Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW) | Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW) |
| 18/12/24 0:00 | 56,04 | 54,77 | 1,27 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 14,12 | 13,98 |
| 18/12/24 1:00 | 50,64 | 48,89 | 1,75 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | 13,32 | 13,27 |
| 18/12/24 2:00 | 48,65 | 44,84 | 3,81 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 11,59 | 11,60 |
| 18/12/24 3:00 | 47,05 | 42,41 | 4,64 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | 9,76 | 9,75 |
| 18/12/24 4:00 | 46,39 | 41,28 | 5,11 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | 9,05 | 9,02 |
| 18/12/24 5:00 | 48,44 | 41,92 | 6,51 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | 11,17 | 11,18 |
| 18/12/24 6:00 | 55,69 | 50,39 | 5,29 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | 16,40 | 16,45 |
| 18/12/24 7:00 | 63,97 | 60,77 | 2,54 | 0,66 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | 18,25 | 16,85 |
| 18/12/24 8:00 | 67,81 | 58,08 | 2,10 | 7,63 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | 9,43 | 8,99 |
| 18/12/24 9:00 | 69,39 | 54,07 | 1,00 | 14,33 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | 9,69 | 9,70 |
| 18/12/24 10:00 | 68,12 | 50,38 | 0,70 | 17,04 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | 7,34 | 7,13 |
| 18/12/24 11:00 | 67,09 | 48,21 | 0,75 | 18,13 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 0 | | | 1 | | | | | | 5,38 | 5,16 |
| 18/12/24 12:00 | 66,90 | 47,96 | 0,48 | 18,45 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | 4,70 | 4,57 |
| 18/12/24 13:00 | 67,46 | 49,41 | 0,57 | 17,48 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | 5,91 | 5,95 |
| 18/12/24 14:00 | 68,26 | 52,71 | 0,51 | 15,04 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | 9,07 | 9,09 |
| 18/12/24 15:00 | 69,23 | 59,43 | 0,28 | 9,51 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | 12,36 | 10,05 |
| 18/12/24 16:00 | 71,75 | 69,97 | 0,34 | 1,43 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | | 18,60 | 18,76 |
| 18/12/24 17:00 | 80,82 | 79,95 | 0,87 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 23,02 | 22,99 |
| 18/12/24 18:00 | 83,96 | 83,30 | 0,66 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 24,88 | 24,89 |
| 18/12/24 19:00 | 85,49 | 84,84 | 0,64 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 25,44 | 25,44 |
| 18/12/24 20:00 | 85,88 | 84,80 | 1,08 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 25,51 | 25,49 |
| 18/12/24 21:00 | 81,77 | 80,85 | 0,92 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 23,19 | 23,08 |
| 18/12/24 22:00 | 74,72 | 74,11 | 0,61 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 16,18 | 16,13 |
| 18/12/24 23:00 | 65,70 | 65,20 | 0,50 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 10,10 | 9,94 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός στην παραγωγή από ΘΗΣ (00:00-24:00)
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσασερίων (11:00-14:00) και DG4 ΑΗΣ (17:00-20:00).
3. Πλόσιμο DG6 ΘΗΣ (22:30-23:30).