



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 17/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,07	1,46	0,98	0,64								1		0,98	0,98
	01:00	2,70	1,62	0,93	0,15								1		0,95	0,94
	02:00	2,47	1,61	0,86	0,00								1		0,87	0,87
	03:00	2,36	1,54	0,82	0,00								1		0,83	0,83
	04:00	2,30	1,50	0,80	0,00								1		0,80	0,81
	05:00	2,34	1,52	0,81	0,00								1		0,82	0,82
	06:00	2,62	1,36	0,90	0,35								1		0,91	0,91
	07:00	3,04	1,47	0,96	0,61								1		0,98	0,98
	08:00	3,19	1,65	0,94	0,60	1									0,99	0,97
	09:00	3,23	1,48	0,91	0,84	1									0,99	0,99
	10:00	3,19	1,40	0,79	1,00	1									0,99	0,99
	11:00	3,09	1,24	0,75	1,10	1									0,97	0,97
	12:00	2,96	1,09	0,77	1,10	1									0,93	0,93
	13:00	2,91	1,25	0,56	1,11	1									0,90	0,90
	14:00	3,02	1,56	0,35	1,10	1									0,94	0,95
	15:00	3,12	1,67	0,26	1,20	1									0,95	0,95
	16:00	3,50	1,77	0,32	1,41	1									0,97	0,97
	17:00	4,26	2,11	0,35	1,80	1						1			0,98	0,98
	18:00	4,66	2,50	0,07	2,09	1						1			0,98	0,98
	19:00	4,75	2,45	0,00	2,30	1						1			0,97	0,96
20:00	4,57	2,25	0,02	2,30	1						1			0,91	0,91	
21:00	4,33	2,31	0,01	2,01	1						1			0,94	0,91	
22:00	3,97	2,38	0,07	1,52	1						1			0,97	0,96	
23:00	3,59	2,48	0,09	1,02	1						1			0,98	0,97	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης