

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 18/12/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,05	2,03	0,12	0,90	1					1				0,84	0,80
	01:00	2,71	1,96	0,04	0,71	1					1				0,43	0,82
	02:00	2,40	1,82	0,08	0,50	1									0,39	0,84
	03:00	2,33	1,88	0,04	0,40	1									0,39	0,82
	04:00	2,31	1,82	0,09	0,40	1									0,39	0,81
	05:00	2,37	1,88	0,08	0,41	1									0,39	0,84
	06:00	2,57	1,99	0,08	0,51	1									0,39	0,91
	07:00	3,03	2,17	0,05	0,80	1						1			0,39	0,94
	08:00	3,13	2,07	0,04	1,03	1						1			0,48	0,77
	09:00	3,04	1,59	0,06	1,39	1									0,77	0,76
	10:00	2,95	1,27	0,18	1,50	1									0,78	0,77
	11:00	2,84	1,22	0,11	1,51	1									0,73	0,73
	12:00	2,77	1,11	0,05	1,61	1									0,68	0,67
	13:00	2,87	1,33	0,04	1,50	1									0,73	0,73
	14:00	3,03	1,42	0,20	1,40	1									0,83	0,83
	15:00	3,15	1,65	0,30	1,20	1									0,95	0,96
	16:00	3,44	1,61	0,44	1,40	1									0,98	0,95
	17:00	4,10	1,66	0,56	1,88	1									0,98	0,95
18:00	4,56	1,80	0,47	2,28	1									0,99	0,99	
19:00	4,63	1,78	0,45	2,40	1									0,99	0,99	
20:00	4,58	1,75	0,43	2,40	1									0,97	0,97	
21:00	4,31	2,38	0,30	1,63	1						1			0,98	0,98	
22:00	4,00	2,33	0,26	1,41	1						1			0,98	0,98	
23:00	3,61	2,48	0,12	1,01	1						1			0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Απώλεια επικοινωνίας με το ΗΣ από τις 21:03 στις 17/12/2024 μέχρι τις 08:30 στις 18/12/2024. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης