

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	61				1		
02:00	52				1		
03:00	51				1		
04:00	52				1		
05:00	51				1		
06:00	54				1		
07:00	55	1					
08:00	48	1					
09:00	53			1	1		
10:00	54			1	1		
11:00	46			1			
12:00	49			1			
13:00	59			1			
14:00	50			1			
15:00	50			1			
16:00	56			1			
17:00	64				1		
18:00	68				1		
19:00	59				1		
20:00	59				1		
21:00	57				1		
22:00	59				1		
23:00	59				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	57				1		
02:00	62				1		
03:00	61				1		
04:00	56				1		
05:00	57				1		
06:00	59				1		
07:00	49	1					
08:00	50	1					
09:00	47			1			
10:00	46			1			
11:00	44			1			
12:00	40			1			
13:00	45			1			
14:00	52			1			
15:00	55			1			
16:00	53			1	1		
17:00	62			1	1		
18:00	67			1	1		
19:00	78			1	1		
20:00	77			1	1		
21:00	72			1	1		
22:00	69				1		
23:00	76				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	70				1		
02:00	70				1		
03:00	68				1		
04:00	68				1		
05:00	67				1		
06:00	69				1		
07:00	64				1		
08:00	57				1		
09:00	57				1		
10:00	48				1		
11:00	46			1			
12:00	51			1			
13:00	54			1			
14:00	50			1			
15:00	50			1			
16:00	52			1			
17:00	65	1		1			
18:00	75	1		1			
19:00	61	1		1			
20:00	65	1		1			
21:00	59			1			
22:00	54			1			
23:00	50			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	49			1			
02:00	47			1			
03:00	50			1			
04:00	52			1			
05:00	46			1			
06:00	47			1			
07:00	48			1			
08:00	45	1					
09:00	48	1					
10:00	48	1					
11:00	52	1		1			
12:00	50	1		1			
13:00	54				1		
14:00	49				1		
15:00	54				1		
16:00	48				1		
17:00	51				1		
18:00	58				1		
19:00	56				1		
20:00	55			1			
21:00	52			1			
22:00	59			1			
23:00	54			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	51			1			
02:00	51			1			
03:00	50			1			
04:00	49			1			
05:00	50			1			
06:00	52			1			
07:00	53			1			
08:00	49	1					
09:00	51	1					
10:00	44	1					
11:00	42			1			
12:00	47			1			
13:00	47			1			
14:00	43			1			
15:00	45			1			
16:00	48			1			
17:00	59			1			
18:00	65				1		
19:00	70				1		
20:00	67				1		
21:00	62				1		
22:00	64				1		
23:00	60				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	50				1		
02:00	54				1		
03:00	53				1		
04:00	54				1		
05:00	59				1		
06:00	55				1		
07:00	56				1		
08:00	48				1		
09:00	45				1		
10:00	50				1		
11:00	48				1		
12:00	45			1			
13:00	43			1			
14:00	40			1			
15:00	49			1			
16:00	54			1			
17:00	60			1			
18:00	60				1		
19:00	63				1		
20:00	62				1		
21:00	60				1		
22:00	63				1		
23:00	61				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
	Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	60				1
01:00		55				1	
02:00		63				1	
03:00		52				1	
04:00		50				1	
05:00		53				1	
06:00		57				1	
07:00		59				1	
08:00		46	1				
09:00		45	1				
10:00		43	1				
11:00		41	1				
12:00		43			1		
13:00		49			1		
14:00		45			1		
15:00		40			1		
16:00		45			1		
17:00		59			1		
18:00		68				1	
19:00		67				1	
20:00		67				1	
21:00		72				1	
22:00		69				1	
23:00		66				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης