

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	
ΡΟΛΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,78	15,46	10,31		1		1	1						
	01:00	23,96	14,38	9,59		1		1	1						
	02:00	22,66	13,60	9,07		1		1	1						
	03:00	21,78	13,34	8,44		1		1	1						
	04:00	21,48	13,34	8,14		1		1	1						
	05:00	22,10	13,34	8,76		1		1	1						
	06:00	24,37	14,62	9,75		1		1	1						
	07:00	28,09	16,85	11,23				1	1	1					
	08:00	31,95	19,37	12,59				1	1	1					
	09:00	35,06	25,13	9,93				1	1	1	1				
	10:00	37,39	27,47	9,92		1	1	1	1	1	1				
	11:00	38,77	28,52	10,25		1	1	1	1	1	1				
	12:00	37,33	26,69	10,64		1	1	1	1	1	1				
	13:00	35,36	24,07	11,29		1	1	1	1	1	1				
	14:00	35,55	25,17	10,39		1	1	1	1	1	1				
	15:00	37,11	30,80	6,31	1	1	1	1	1	1	1				
	16:00	39,58	38,26	1,32	1	1	1	1	1	1	1			5	
	17:00	43,53	39,96	3,56	1	1	1	1	1	1	1			6	
	18:00	45,84	43,34	2,49	1	1	1	1	1	1	1			9	
	19:00	45,35	34,61	10,75	1	1	1	1	1	1	1			2	
	20:00	43,37	31,24	12,13	1	1	1	1	1	1	1				
	21:00	39,82	29,13	10,69		1	1	1	1	1	1				
	22:00	35,37	24,43	10,94				1	1	1	1				
	23:00	31,26	23,81	7,44				1	1	1	1				

Η μονάδα G10 λειτουργεί σχε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης