



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Κυριακή 22/12/2024 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|-----|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,4 | 2,5 | 1,70 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,10 | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 Η/Ζ Φορ. | |
| Κυριακή | 00:00 | 3,04 | 1,63 | 0,91 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 01:00 | 2,75 | 1,53 | 0,83 | 0,40 | 1 | | | | | | | | | |
| | 02:00 | 2,53 | 1,77 | 0,76 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 03:00 | 2,37 | 1,66 | 0,71 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 04:00 | 2,29 | 1,60 | 0,69 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 05:00 | 2,29 | 1,60 | 0,69 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 06:00 | 2,44 | 1,71 | 0,73 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 07:00 | 2,71 | 1,43 | 0,78 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 08:00 | 3,01 | 1,43 | 0,78 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | |
| | 09:00 | 3,23 | 1,48 | 0,75 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 10:00 | 3,38 | 1,49 | 0,48 | 1,40 | 1 | | | | | | | | | |
| | 11:00 | 3,45 | 1,52 | 0,14 | 1,80 | 1 | | | | | | | | | |
| | 12:00 | 3,47 | 1,52 | 0,05 | 1,90 | 1 | | | | | | | | | |
| | 13:00 | 3,47 | 1,52 | 0,06 | 1,90 | 1 | | | | | | | | | |
| | 14:00 | 3,45 | 1,50 | 0,05 | 1,90 | 1 | | | | | | | | | |
| | 15:00 | 3,57 | 1,47 | 0,09 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 16:00 | 3,70 | 1,62 | 0,07 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 17:00 | 4,00 | 1,65 | 0,05 | 2,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 18:00 | 4,25 | 1,82 | 0,03 | 2,40 | 1 | | | | | | | | | |
| | 19:00 | 4,45 | 1,94 | 0,01 | 2,50 | 1 | | | | | | | | | |
| | 20:00 | 4,37 | 1,97 | 0,00 | 2,40 | 1 | | | | | | | | | |
| | 21:00 | 4,13 | 2,03 | 0,00 | 2,10 | 1 | | | | | | | | | |
| | 22:00 | 3,77 | 1,97 | 0,00 | 1,80 | 1 | | | | | | | | | |
| | 23:00 | 3,39 | 1,89 | 0,00 | 1,50 | 1 | | | | | | | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.