

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	27,16	26,98	0,18			1	1	1		1				1,97	1,99
	01:00	24,24	23,77	0,47			1	1	1		1				3,11	3,08
	02:00	23,29	23,03	0,26				1	1		1				6,38	6,56
	03:00	22,51	21,93	0,57				1	1		1				6,01	5,99
	04:00	22,64	21,88	0,76				1	1		1				6,10	6,14
	05:00	24,22	23,05	1,16				1	1		1				6,98	6,86
	06:00	28,81	28,12	0,68		1	1	1	1					2	7,40	7,62
	07:00	34,42	34,30	0,12		1	1	1	1					6	12,32	12,35
	08:00	35,91	35,91	0,00		1	1	1	1					8	12,91	12,86
	09:00	35,09	35,09	0,00		1	1	1	1					7	11,52	11,45
	10:00	33,37	33,37	0,00		1	1	1	1	1				3	9,27	9,23
	11:00	31,79	31,79	0,00		1	1	1	1	1	1			3	8,57	8,28
	12:00	31,76	31,76	0,00		1	1	1	1	1	1			1	5,21	5,22
	13:00	32,15	32,15	0,00		1	1	1	1	1	1				8,26	8,66
	14:00	31,74	31,74	0,00		1	1	1	1	1	1				8,68	8,60
	15:00	34,34	34,34	0,00	1	1	1	1	1	1	1			1	9,01	9,09
	16:00	39,05	39,05	0,00	1	1	1	1	1	1	1			4	11,31	11,16
	17:00	44,73	44,73	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1	6	11,75	11,84
	18:00	46,17	45,99	0,18	1	1	1	1	1	1	1		1	6	13,11	13,05
	19:00	45,49	44,97	0,52	1	1	1	1	1	1	1		1	5	12,75	12,77
20:00	44,13	42,70	1,43	1	1	1	1	1	1	1		1	4	12,42	12,37	
21:00	40,84	38,50	2,34	1	1	1	1	1	1	1		1	1	10,68	10,58	
22:00	36,26	33,31	2,95		1	1	1	1	1	1				8,13	8,33	
23:00	31,51	25,91	5,60		1	1	1	1	1	1				9,56	9,60	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 14:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης