

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	25,84	15,89	9,95				1	1						10,33	10,30
	01:00	23,49	14,26	9,23				1	1						9,44	9,41
	02:00	22,58	13,72	8,86				1	1						9,05	9,03
	03:00	21,57	13,09	8,48				1	1						8,65	8,64
	04:00	21,42	12,99	8,42				1	1						8,58	8,56
	05:00	22,26	13,52	8,74				1	1						8,88	8,89
	06:00	25,04	15,23	9,81				1	1						9,97	9,99
	07:00	28,26	17,30	10,96			1	1	1						11,26	11,28
	08:00	31,99	23,81	8,18			1	1	1					1	12,35	12,31
	09:00	32,48	26,33	6,15			1	1	1	1				1	11,58	11,60
	10:00	32,33	20,84	11,48			1	1	1	1					12,29	12,27
	11:00	32,05	22,13	9,93			1	1	1	1					12,10	12,10
	12:00	32,99	23,47	9,52			1	1	1	1					12,84	12,89
	13:00	33,96	26,52	7,44			1	1	1	1					13,33	13,27
	14:00	35,54	31,79	3,75		1	1	1	1	1				2	13,18	13,13
	15:00	36,76	34,40	2,36	1	1	1	1	1	1				1	11,86	11,87
	16:00	39,33	34,40	4,93	1	1	1	1	1	1				1	12,44	12,62
	17:00	44,19	37,17	7,01		1	1	1	1	1	1			1	13,69	13,68
	18:00	45,26	40,23	5,03		1	1	1	1	1	1	1		2	13,70	13,72
	19:00	43,83	35,84	7,98		1	1	1	1	1	1	1			13,71	13,71
20:00	41,79	34,24	7,55		1	1	1	1	1	1	1			13,68	13,57	
21:00	37,96	30,94	7,02			1	1	1	1	1	1			11,89	11,73	
22:00	33,92	26,65	7,27			1	1	1			1			10,49	10,59	
23:00	29,98	25,01	4,97			1	1	1			1			8,42	8,32	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης