

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024	00:00	26,55	21,33	5,22			1	1			1				8,41	8,65
	01:00	23,94	18,02	5,92			1	1			1				7,65	7,63
	02:00	23,03	17,84	5,19			1	1			1				6,88	6,85
	03:00	22,19	17,62	4,58			1	1			1				6,70	6,71
	04:00	21,64	17,70	3,94			1	1			1				6,84	6,79
	05:00	22,57	19,31	3,26			1	1			1				6,80	6,84
	06:00	24,63	21,59	3,03			1	1			1				7,67	7,71
	07:00	27,60	24,67	2,93		1	1	1			1				9,67	9,71
	08:00	28,98	27,16	1,82		1	1	1	1					2	9,75	9,68
	09:00	30,11	30,05	0,06		1	1	1	1					3	9,01	9,01
	10:00	31,62	31,62	0,00			1	1	1		1			1	9,31	9,37
	11:00	31,66	31,66	0,00			1	1	1		1				9,84	9,79
	12:00	30,88	30,88	0,00			1	1	1		1				8,94	8,96
	13:00	32,28	32,16	0,12			1	1	1		1			2	9,39	9,61
	14:00	34,14	34,12	0,02			1	1	1		1			1	9,87	9,81
	15:00	34,43	34,43	0,00			1	1	1	1	1				8,49	8,47
	16:00	37,07	36,94	0,13			1	1	1	1	1				9,84	10,01
	17:00	42,38	41,65	0,73	1		1	1	1	1	1			3	12,54	12,58
	18:00	43,68	42,34	1,33	1		1	1	1	1	1			4	13,50	13,49
	19:00	42,60	41,22	1,38	1		1	1	1	1	1			2	13,34	13,36
20:00	41,37	38,99	2,38	1		1	1	1	1	1			1	12,57	12,56	
21:00	38,34	35,18	3,17			1	1	1	1	1				12,17	12,14	
22:00	34,75	31,43	3,32			1	1	1	1	1				9,67	9,76	
23:00	30,50	27,71	2,79			1	1	1		1				8,86	8,78	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 19:15 με 22:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης