

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 20/12/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,36	4,34	1,02					1	5	2,65
	01:00	5,45	4,26	1,19					1	5	2,29
	02:00	5,29	4,50	0,80					1	5	1,10
	03:00	5,23	4,96	0,27					1	5	1,00
	04:00	5,13	4,66	0,47					1	5	1,00
	05:00	5,15	4,50	0,66					1	5	1,00
	06:00	5,34	4,97	0,37					1	5	0,99
	07:00	5,43	4,98	0,45					1	6	0,60
	08:00	5,26	4,83	0,44					1	6	0,60
	09:00	5,15	4,66	0,50					1	6	0,76
	10:00	5,36	4,33	1,03		1				3	1,30
	11:00	5,24	4,28	0,96		1				1	1,20
	12:00	5,17	4,28	0,89		1				1	1,20
	13:00	5,37	4,55	0,82		1				1	1,20
	14:00	5,50	4,65	0,85		1				2	1,20
	15:00	5,83	4,96	0,87		1				2	1,20
	16:00	6,18	5,46	0,71		1				2	0,98
	17:00	6,35	5,70	0,65		1				2	0,90
	18:00	6,55	5,73	0,82		1				2	1,00
	19:00	6,63	5,41	1,22		1				2	1,45
	20:00	6,61	5,37	1,25		1				2	1,53
	21:00	5,91	4,88	1,02		1				2	1,38
	22:00	5,51	4,27	1,24		1				1	1,60
	23:00	4,96	3,50	1,46		1					2,05

**Παρατηρήσεις:** Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Επικρατούσε ασταθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης