

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	20,15	20,10	0,05			1	1						5,74	5,64	
	01:00	17,93	17,87	0,06		1		1						3,80	3,88	
	02:00	16,75	16,69	0,06		1		1						3,38	3,35	
	03:00	16,13	16,04	0,09		1		1						2,77	2,77	
	04:00	16,20	16,01	0,19		1		1						2,83	2,84	
	05:00	17,17	17,11	0,05		1		1						3,73	3,76	
	06:00	20,35	20,34	0,01		1		1						6,63	6,67	
	07:00	24,26	24,26	0,00		1		1					1	7,84	7,87	
	08:00	24,50	24,50	0,00			1	1					1	7,06	7,24	
	09:00	23,02	23,02	0,00			1	1					1	6,37	6,33	
	10:00	21,16	21,16	0,00			1	1						5,02	4,97	
	11:00	19,89	19,89	0,00			1	1						3,63	3,63	
	12:00	20,42	20,42	0,00			1	1						4,47	4,47	
	13:00	20,60	20,60	0,00			1	1						5,99	5,96	
	14:00	21,47	21,47	0,00			1	1						6,54	6,94	
	15:00	23,89	23,89	0,00			1	1						7,43	7,55	
	16:00	26,16	26,16	0,00		1	1	1						5,42	5,49	
	17:00	29,30	29,22	0,08		1	1	1						8,51	8,65	
	18:00	30,20	30,01	0,19		1	1	1						9,08	9,46	
	19:00	30,65	30,41	0,24		1	1	1						9,08	9,53	
	20:00	30,76	30,30	0,46		1	1	1						9,08	9,51	
	21:00	29,35	28,79	0,56		1	1	1						8,68	8,75	
	22:00	26,42	25,23	1,19		1	1	1						5,91	5,85	
	23:00	22,40	20,60	1,81			1	1						7,34	7,51	

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από 00:00 έως 01:30. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρισκόταν εκτός επικοινωνίας στο διάστημα 14:00 με 17:00. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ βρισκόταν εκτός επικοινωνίας στο διάστημα 04:30 με 10:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης