

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
19/12/24 0:00	56,86	56,84	0,02	0,00	1			1										1				1	1	9,83	9,74
19/12/24 1:00	51,11	51,11	0,00	0,00	1			1										1				1	1	12,67	12,55
19/12/24 2:00	49,17	48,97	0,20	0,00	1			1										1				1	1	10,36	10,33
19/12/24 3:00	47,76	47,50	0,26	0,00	1			1										1				1	1	8,91	8,89
19/12/24 4:00	46,86	46,53	0,33	0,00	1			1										1				1	1	7,91	7,93
19/12/24 5:00	48,95	48,86	0,08	0,00	1			1										1				1	1	10,14	10,21
19/12/24 6:00	55,33	54,85	0,48	0,00	1			1										1				1	1	15,41	14,89
19/12/24 7:00	64,27	63,23	0,67	0,37	1			1	1									1				1	1	11,38	10,56
19/12/24 8:00	67,63	61,72	0,27	5,64	1			1	1									1				1	1	9,18	9,14
19/12/24 9:00	68,83	60,43	0,06	8,34	1			1	1									1				1	1	7,97	7,81
19/12/24 10:00	66,56	59,90	0,01	6,64	1			1	1									1				1		14,28	14,38
19/12/24 11:00	69,20	58,65	0,01	10,54	1			1	1									1				1		13,36	13,30
19/12/24 12:00	67,94	58,12	0,00	9,81	1			1	1									1				1		12,83	12,84
19/12/24 13:00	70,35	58,93	0,02	11,40	1			1	1									1				1		13,59	13,65
19/12/24 14:00	71,13	60,93	0,03	10,17	1			1	1									1				1		13,25	12,88
19/12/24 15:00	70,71	64,38	0,02	6,31	1			1	1									1	1			1		13,36	13,46
19/12/24 16:00	74,16	72,87	0,00	1,29	1			1	1									1	1			1		20,75	20,49
19/12/24 17:00	83,56	83,55	0,00	0,00	1			1	1									1	1			1		24,50	24,56
19/12/24 18:00	86,41	86,35	0,07	0,00	1			1	1									1	1			1		25,90	25,89
19/12/24 19:00	87,85	87,62	0,23	0,00	1			1	1									1	1			1		26,26	26,26
19/12/24 20:00	87,21	86,92	0,29	0,00	1			1	1									1	1			1		26,03	26,04
19/12/24 21:00	83,24	81,92	1,32	0,00	1			1	1									1	1			1		23,32	22,48
19/12/24 22:00	76,71	74,35	2,35	0,00	1			1	1									1		1		1		17,15	17,14
19/12/24 23:00	67,06	64,00	3,06	0,00	1			1										1		1		1		15,82	15,81

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- Ένταξη D3 ΑΗΣ λόγω μειωμένης παραγωγής από ΘΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού.