

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/12/24 0:00	57,40	53,67	3,73	0,00	1			1								0	1		1		1		1		12,91	12,80
20/12/24 1:00	51,71	46,27	5,43	0,00	1			1								0			1		1		1		12,74	12,66
20/12/24 2:00	49,49	45,14	4,35	0,00	1			1								0			1		1		1		12,31	12,22
20/12/24 3:00	47,92	44,68	3,24	0,00	1			1								0			1		1		1		10,76	10,77
20/12/24 4:00	47,30	43,53	3,76	0,00	1			1								0			1		1		1		10,18	10,18
20/12/24 5:00	49,06	44,04	5,02	0,00	1			1								0			1		1		1		11,76	11,84
20/12/24 6:00	56,21	50,92	5,28	0,00	1			1								0			1		1		1		16,59	16,61
20/12/24 7:00	64,37	60,64	3,39	0,34	1			1								0	1		1		1		1		19,10	19,10
20/12/24 8:00	68,47	59,92	2,20	6,35	1			1								0	1		1		1		1		13,44	10,20
20/12/24 9:00	71,08	56,81	3,03	11,23	1			1	1							0	1		1		1				10,66	10,46
20/12/24 10:00	68,82	54,49	2,72	11,61	1			1	1							0	1		1						13,35	13,20
20/12/24 11:00	67,24	54,37	1,63	11,24	1			1	1							0	1		1						12,03	12,02
20/12/24 12:00	71,22	56,36	1,60	13,25	1			1	1							0	1		1						13,84	13,76
20/12/24 13:00	70,44	55,76	2,67	12,02	1			1	1							0	1		1						14,03	14,08
20/12/24 14:00	72,14	57,53	5,20	9,40	1			1	1							0	1		1						18,90	18,82
20/12/24 15:00	73,26	63,04	6,22	4,00	1			1	1							0	1		1						21,69	21,75
20/12/24 16:00	79,68	73,05	6,53	0,10	1			1	1							0	1		1			1			23,79	23,82
20/12/24 17:00	85,48	79,26	6,22	0,00	1			1	1							0	1		1			1			21,34	20,81
20/12/24 18:00	85,25	79,42	5,83	0,00	1			1	1							0	1		1		1				19,98	19,97
20/12/24 19:00	84,98	77,68	7,30	0,00	1			1	1							0	1		1		1				19,66	19,65
20/12/24 20:00	83,23	75,94	7,29	0,00	1			1	1							0	1		1		1	1			22,94	22,31
20/12/24 21:00	78,37	70,97	7,40	0,00	1			1	1							0	1		1		1	1			20,14	19,88
20/12/24 22:00	71,63	61,73	9,89	0,00	1			1	1							0			1		1	1			15,61	15,62
20/12/24 23:00	63,86	51,55	12,31	0,00	1			1	1							0	1		1			1			15,39	15,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG3 ΑΗΣ λόγω περιορισμένης παραγωγής από ΘΗΣ για οικονομία καυσίμων.