

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 22 Δεκέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/12/24 0:00	56,49	46,41	10,08	0,00	1			1								0	1		1		1				11,31	11,28
22/12/24 1:00	51,12	41,13	9,99	0,00	1			1								0	1		1		1				10,20	10,21
22/12/24 2:00	48,96	40,22	8,74	0,00	1			1								0	1		1		1				10,82	10,84
22/12/24 3:00	47,32	39,10	8,21	0,00	1			1								0	1		1		1				10,84	10,85
22/12/24 4:00	46,16	39,11	7,05	0,00	1			1								0	1		1		1				10,60	10,60
22/12/24 5:00	46,82	41,73	5,09	0,00	1			1								0	1		1		1				11,95	11,65
22/12/24 6:00	49,45	45,16	4,29	0,00	1			1								0	1		1		1		1		11,86	11,82
22/12/24 7:00	53,16	51,95	1,03	0,18	1			1								0	1		1		1		1		15,12	15,14
22/12/24 8:00	57,84	53,82	0,40	3,61	1			1	1							0	1		1		1		1		11,81	9,44
22/12/24 9:00	63,69	55,30	0,15	8,25	1			1	1							0	1		1		1				11,87	11,70
22/12/24 10:00	65,08	53,45	0,37	11,26	1			1	1							0	1		1		1				10,12	10,11
22/12/24 11:00	69,12	60,90	0,24	7,98	1			1	1							0	1		1		1				14,78	14,22
22/12/24 12:00	73,56	65,54	0,08	7,94	1			1	1							0	1		1		1		1		14,69	14,63
22/12/24 13:00	72,38	63,46	0,12	8,80	1			1	1							0	1		1		1		1		8,06	7,42
22/12/24 14:00	70,16	65,32	0,33	4,52	1			1	1		1					0	1		1		1				7,61	7,65
22/12/24 15:00	72,23	67,87	3,45	0,91	1			1	1		1					0	1		1		1				13,52	13,46
22/12/24 16:00	78,35	76,60	1,64	0,11	1			1	1		1					0	1		1		1		1		15,01	14,22
22/12/24 17:00	84,13	82,92	1,21	0,00	1			1	1		1					0	1		1		1		1		18,88	18,99
22/12/24 18:00	84,41	83,69	0,71	0,00	1			1	1		1					0	1		1		1		1		19,35	19,41
22/12/24 19:00	83,38	82,03	1,36	0,00	1			1	1		1					0	1		1		1		1		18,16	18,19
22/12/24 20:00	81,99	77,51	4,47	0,00	1			1	1		1					0	1		1		1		1		16,92	16,86
22/12/24 21:00	77,25	70,09	7,16	0,00	1			1	1							0	1		1		1		1		19,96	19,96
22/12/24 22:00	72,00	64,96	7,04	0,00	1			1	1							0	1		1		1		1		20,80	20,67
22/12/24 23:00	64,43	58,69	5,74	0,00	1			1	1							0	1		1		1		1		14,82	14,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Μείωση παραγωγής Α/Π λόγω αστάθειας, ριπές ανέμου .
- Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μείωση παραγωγής από ΘΗΣ λόγω κακοκαιρίας στη Ν. Ρόδο.