

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 19/12/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,06	2,09	0,07	0,90	1					1				0,81	0,81
	01:00	2,72	1,96	0,05	0,71	1					1	1			0,53	0,52
	02:00	2,51	1,74	0,17	0,60	1					1				0,74	0,75
	03:00	2,42	1,84	0,17	0,40	1									0,85	0,85
	04:00	2,34	1,93	0,01	0,41	1									0,82	0,82
	05:00	2,40	1,78	0,01	0,61	1									0,84	0,84
	06:00	2,60	1,99	0,00	0,61	1									0,86	0,86
	07:00	3,07	2,35	0,01	0,70	1						1			0,90	0,90
	08:00	3,13	2,14	0,00	0,99	1						1			0,81	0,80
	09:00	3,12	1,83	0,00	1,29	1						1			0,70	0,69
	10:00	2,96	1,56	0,00	1,40	1									0,73	0,73
	11:00	2,97	1,92	0,00	1,05	1									0,55	0,55
	12:00	2,93	1,56	0,00	1,37	1									0,75	0,76
	13:00	2,91	1,71	0,00	1,20	1									0,85	0,85
	14:00	3,01	1,81	0,00	1,20	1									0,90	0,90
	15:00	3,15	1,93	0,03	1,20	1									0,96	0,96
	16:00	3,52	2,22	0,00	1,30	1						1			0,87	0,87
	17:00	4,11	2,33	0,00	1,78	1						1			0,90	0,91
18:00	4,46	2,37	0,00	2,09	1						1	1		0,94	0,94	
19:00	4,68	2,29	0,00	2,39	1						1			0,92	0,92	
20:00	4,49	2,18	0,00	2,31	1						1			0,90	0,89	
21:00	4,24	2,07	0,05	2,12	1						1			0,87	0,87	
22:00	3,89	2,09	0,09	1,72	1						1			0,87	0,87	
23:00	3,50	2,12	0,11	1,28	1						1			0,88	0,88	

Παρατηρήσεις

Ενταξη της G7 από τις 01:14 - 01:50 λόγω πλυσίματος της G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης